


安全监理检查记录表

工程名称：宁波韩电电器有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-NBHD-AQJCJLB-002

施工单位	阳明电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 8 月 14 日		检查地点	2 号楼	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：1 号楼制作桥架支架切割时未配备灭火器。				
存在问题	1、1 号楼制作桥架支架切割时未配备灭火器。				
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 2 天之内进行整改，并让监理复检				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	立即整改，已配备灭火器 整改负责人：邵勇 日期：2023.8.14				
复查意见	已整改 复查人：邵勇 日期：2023.8.15				