

安全监理检查记录表

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目
编号：SJGD-CZZH-JC-001

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现进入施工现场大部分施工人员未带安全帽。		
整改要求	要求进入施工现场施工人员进行安全教育。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		