





监理检查记录表

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-ACDJ-002

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.9.10	检查地点	1期屋面夹具安装
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1期屋面夹具安装，检查施工质量		
存在问题	1、夹具未完全卡住瓦楞 		
整改要求	检查并整改类似的夹具安装情况		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2023.9.11		
复查意见	复查人:  日期: 2024.9.11		