

监理检查记录表

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、导轨安装 2、组件安装 3、逆变器安装		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、发现个别螺栓未紧固到位		
整改要求	<i>要求即刻整改</i>		
检查人	<i>朱航</i>	施工项目部 签收人/日期	<i>朱航</i> . 2023.9.14
整改情况	✓		
	整改负责人： 日期		
复查意见	✓		
	复查人： 日期		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。