

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-008

施工单位	山东中星安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工现场安全检查。 2. 电缆敷设检查。 3. 桥架安装检查。 4. 接地扁铁安装。		
存在问题	1. 交流桥架安装完成后，个别接地线未安装。 2. 个别接地扁铁连接处搭接面积不符合要求。		
整改要求	1. 要求对电缆桥架接地线进行安装。 2. 要求所有接地扁铁安装搭接面积不许符合施工规范和设计要求。		
检查人	高阳斌	施工项目部 签收人/日期	朱君 2024.01.04
整改情况	已整改完成 整改负责人: 朱君 日期: 2024.01.05		
复查意见	经复查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高阳斌 日期: 2024.01.05		