


安全监督检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号:SHCT-ZHJL-AQJC-014

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 5 月 12 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	施工现场灭火器有破损的		
整改要求	更换破损的灭火器		
检查人	~司在破	施工项目部 签收人/日期	 2024.5.12
整改情况	破损的灭火器已更换到位。 整改负责人:  日期: 2024.5.13		
复查意见	经复查破损的灭火器已更换。 复查人: ~司在破 日期: 2024.5.17		

