

监理检查记录表

工程名称： 宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目
 编号: YBYF-ZHJL-JCJL-003

施工单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 03. 01	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架安装、预制舱基础钢筋绑扎、箱变基础钢筋绑扎、屋面光伏电缆敷设、高压电缆敷设		
存在问题	1、预制舱钢筋绑扎搭接不符合规范要求； 2、电缆盘吊在管廊上面敷设存在安全隐患； 3、高处作业人员无证操作；		
整改要求	1、钢筋搭接要满足相关规范要求； 2、电缆盘不得吊在管廊上方转动敷设，存在安全隐患； 3、要求高处作业人员必须持证上岗，无证不得进行高处作业；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	岳克宁 2024.03.01
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 岳克宁 日期: 2024.03.02		
复查意见	经复查第三项未完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2024.03.02		