

监理检查记录表

工程名称： 宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目
 编号: YBYF-ZHJL-JCJL-005

施工单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 03. 15	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、A1 接地扁钢安装、高压电缆头制作。 2、A2 开路电压测试，接地扁钢安装、步道板安装、通讯光缆敷设、低压电缆头制作。 3、预制舱二次电缆接续。		
存在问题	1、部分组件支架未与接地扁钢螺栓连接； 2、通讯光缆未按设计图纸要求进行套管（PVC）；		
整改要求	按图施工		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	岳克冬 2024. 03. 15
整改情况	已完成整改 整改负责人: 岳克冬 日期: 2024. 03. 19		
复查意见	经复查已完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2024. 03. 20		