

监理检查记录表

工程名称： 宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

编号: YBYF-ZHJL-JCJL-006

施工单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 03. 22	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架封盖、四川能投宜宾市叙州电力有限公司并网前检查指导验收完成，开始并网发电试运行。		
存在问题	部分桥架盖板封盖不严密		
整改要求	桥架盖板要扣盖严密，不得出现漏盖和翘起现象		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	岳克令 2024.03.22
整改情况	已完成整改 整改负责人: 岳克令 日期: 2024.03.25		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2024.03.25		