


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZLYQBDK-JCJL-20240419

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 04 月 19 日	检查地点	战新园首开区 B 地块 B1#和 B2#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 B1#和 B2#楼屋顶，对已安装完成的组件进行巡视检查。 2、检查屋顶组件安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。		
存在问题或注意事项	1、2023 年 04 月 19 日对园区 B1#和 B2#楼屋顶已安装完成的组件情况进行查看，现场安装情况较好。 2、提醒施工单位该注意的事项是组件连接成组串时每块组件之间要用接地导线连接并及时固定。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域进行自检，及时对没有连接的接地线进行连接。		
检查人	 2024 年 04 月 19 日	施工项目部 签收人/日期	 2024 年 4 月 19 日
整改情况	已安排整改。 整改负责人:  日期 2024. 4. 19		
复查意见	经复查, 现场已完成接地线连接安装。 复查人:  日期 2024. 04. 20		