

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZLYQBDK-JCJL-20240502

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 05 月 02 日	检查地点	战新园首开区 B 地块 B2#屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、在园区内 B2#屋顶光伏组件下方，对已安装完成敷设的光伏线缆进行巡视检查。 2、检查屋顶光伏线缆敷设安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。			
存在问题 或注意事项	1、2024 年 05 月 02 日对园区内 B2#屋顶光伏组件下方的已完成光伏线缆敷设安装的情况进行查看，现场安装情况较好。 2、要求对已进行终端（MC4 接头）制作完成的要进行仔细检查是否有金属丝线外露，做好防水防漏电的保护。			
整改要求	无。			
检查人	戚平 2024 年 05 月 02 日		施工项目部 签收人/日期	唐锦 2024 年 5 月 2 日
整改情况	无。 整改负责人：日期			
复查意见	无。 复查人：日期			