

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZLYQBDK-JCJL-20240510

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 05 月 10 日	检查地点	战新园首开区 B 地块 B2#屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、在园区内 B1#屋顶光伏组件下方，对已安装完成敷设的光伏线缆进行巡视检查。 2、检查屋顶光伏线缆敷设安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。			
存在问题 或注意事项	1、2024 年 05 月 10 日对园区内 B1#屋顶光伏组件下方的已完成光伏线缆敷设安装的情况进行查看，现场安装情况较好。 2、要求对已进行终端（MC4 接头）制作完成的要进行仔细检查是否有金属丝线外露，做好防水防漏电的保护。做好组串线路是否联通以及开路电压功率输出是否正常进行测试并记录实测数据。			
整改要求	无			
检查人	戚平 2024 年 05 月 10 日		施工项目部 签收人/日期	唐锦 2024 年 5 月 10 日
整改情况	无 整改负责人：日期			
复查意见	无 复查人：日期			