

监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLYQBCK-JCJL-20240520

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 05 月 20 日	检查地点	战新园首开区 B 地块 B1#和 B2#楼强电间		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、在园区内 B1#和 B2#楼内（从顶楼强电间至 1 楼强电间天花板附近），对已完成敷设安装的下引桥架进行巡视检查。 2、检查下引桥架安装是否符合设计和规范要求，安装的牢固性是否符合规范要求。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人。				
存在问题或注意事项	1、2024 年 05 月 20 日对园区内 B1#和 B2#楼强电间内（从顶楼强电间至 1 楼强电间天花板附近）已完成下引桥架安装的情况进行查看，现场安装情况较好。 2、提醒施工人员注意对下引桥架安装不能让桥架本体存在形变。				
整改要求	无。				
检查人	戚平 2024 年 05 月 20 日		施工项目部 签收人/日期	唐锦 2024 年 5 月 20 日	
整改情况	无。 整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	无。 复查人： 日期： 年 月 日				