

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-005

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.2.25	检查地点	光伏区 G 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	G 区管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工检查		
存在问题	1、一台型号为：SY245H 的挖机未按规定进行入厂报验、未张贴可视化标识。（已开具考核单）		
整改要求	1、请施工单位尽快提供 ST245H 挖机的入场报审资料；		
检查人	孙杰	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.2.25
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建