

监理检查记录表

工程名称: 上海奉贤查号塘4万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-JCJL-008

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.03	检查地点	光伏区H区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	H区方桩 (PHS-AB600(400)-7c) 进场材料检查		
存在问题	1、现场检查: H区, 方桩 (PHS-AB600(400)-7c) 共进场 140 根, 其中 5 根存在质量问题 (已要求退回厂家)		
整改要求	1、请施工单位加强做好材料出厂质量管理和进场验收管理, 以确保工程质量;		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期 张健 2025.3.3	
整改情况	不合格方桩已退回厂家 整改负责人: 张健 日期 2025.3.3		
复查意见	已退回厂家 复查人: 朱启全 日期 2025.3.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建