

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-010

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.07	检查地点	光伏区J区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	J区打桩施工检查		
存在问题	1、现场检查：H区打桩施工时，一名施工作业人员未正确佩戴安全帽（已要求现场整改）；		
整改要求	1、请施工单位加强做好施工作业人员安全教育及培训，提高安全意识；		
检查人	朱启金	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.3.7
整改情况	已整改 整改负责人：张健 日期 2025.3.7		
复查意见	已整改完毕，正确佩戴。 复查人：朱启金 日期 2025.3.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建