

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-011

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.08	检查地点	光伏区 G 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	G 区打桩施工检查		
存在问题	1、现场检查：打桩施工时，未使用保险链条（已要求现场整改）；		
整改要求	1、请施工单位加强施工作业人员安全教育及培训，提高安全意识； （监理通知单 1311-FXYH-TZD-004）		
检查人	朱启金	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.3.8
整改情况	已按要求使用保险链条 整改负责人：张健 日期 2025.3.8		
复查意见	已按要求使用 复查人：朱启金 日期 2025.3.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建