

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-014

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.12	检查地点	光伏区H区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	H区桩基施工检查		
存在问题	现场检查：现场桩基施工未使用保险链条（已要求现场整改）		
整改要求	1、请施工单位加强做好施工作业人员安全教育及培训，提高安全意识；		
检查人	朱福全	施工项目部 签收人/日期	李秋 2025.3.12
整改情况	已完成整改。 整改负责人：李秋 日期 2025.3.12		
复查意见	已整改。 复查人：朱福全 日期 2025.3.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建