

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-017

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.17	检查地点	光伏区P区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	P区材料进场、环保检查		
存在问题	现场检查： 1、现场检查桩材卸货时，距高压线路过近（已要求现场停止作业）； 2、施工现场的垃圾未及时清理（已要求整改）		
整改要求	1、距带电线路过近时不得进行吊装作业； 2、施工现场的垃圾需及时清理干净；		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	李新 2025-3.17
整改情况	已整改完成 整改负责人：李新 日期：2025-3.17		
复查意见	已整改完成 复查人：朱启全 日期：2025.3.18		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建