


监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-020

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.22	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	安全检查		
存在问题	现场检查： 1、现场检查配电箱内存在一闸多接现象（已要求现场整改）		
整改要求	1、配电箱内不得一闸多接，请施工单位抓紧整改，临时用电做到“一机一闸一保护”；		
检查人		施工项目部 签收人/日期  2025.3.22	
整改情况	已完成整改。 整改负责人  日期 2025.3.22		
复查意见	经复查，已按规范整改。 复查人：  日期 2025.3.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建