


监理检查记录表

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JSQC-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.05	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	彩钢瓦屋面导轨安装		
存在问题	夹具螺丝未紧固到位 		
整改要求	安排人员检查安装的导轨，确保螺丝完全紧固到位。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	徐江
整改情况	已完成 整改负责人: 郭海龙 日期: 2024.4.5		
复查意见	复查人: 南玉荣 日期: 2024.04.07		