


监理检查记录表

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JSQC-007

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.27	检查地点	彩钢瓦屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面电缆桥架安装，直流电缆敷设		
存在问题	桥架接地线脱落。 		
整改要求	桥架盖板安装前检查接地线，脱落的更换。		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	徐江
整改情况	已完成 整改负责人：韩新 日期：2024.4.27		
复查意见	复查人：周玉荣 日期：2024.4.28		