

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGF-CZZH-AJ-A18-017

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 10 日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、检查部位及施工内容：17-18 厂房组件安装及 13 厂房护栏安装			
存在问题	1、接地扁铁及护栏扁铁镀锌层偏低。			
整改要求	更换材料符合图纸设计			
检查人	揭舒舒		施工项目部 签收人/日期	张金全
整改情况	已整改完毕 整改负责人：张金全 日期：2024.11.10			
复查意见	整改合格 复查人：揭舒舒 日期：2024.11.10			