



监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-006

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 07. 15	检查地点	原材仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查原材料仓库屋面支架安装		
存在问题	有夹具缺少螺丝，未卡住瓦楞 		
整改要求	按监理通知单 001 要求整改。		
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	朱梓元
整改情况	已按要求整改 整改负责人 朱梓元 日期： 2024.07.15		
复查意见	复查人：李大超 日期： 2024.07.17		