


监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-012

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 08. 26		检查地点	单晶车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查单晶车间屋面 MC4 接头制作			
存在问题	有个别 MC4 接头未紧固到位。 			
整改要求	安排施工人员检查 MC4 接头，确保 MC4 接头紧固到位。			
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	朱梓尧 2024.08.26	
整改情况	已整改 整改负责人：朱梓尧 日期：2024.08.26			
复查意见	复查人：李大超 日期：2024.08.26			