


监理检查记录表

工程名称: 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目		编号: ZHJL-JC-014
--------------------------------	--	-----------------

工程名称: 泰州尚家元电业有限公司		常州正衡电力工程监理有限公司	
施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	
检查时间	2024. 8. 16	检查地点	支架材料
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 支架材料进场验收		
检查情况	检查 C 型钢檩条 立柱 斜撑 抱箍及辣条规格型号及镀锌层厚度符合图纸设计要求, 出场证明文件合格证齐全。		
整改要求			
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况			
复查意见			