

监理检查记录表

工程名称: 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目 编号: ZHJL-JC-016

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 8. 22	检查地点	1#4#发电单元支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查 1#4#发电单元支架安装		
检查情况	检查 1#4#发电单元发现 1#支架安装少一个平垫, 4#抱箍安装少一个平垫。		
整改要求	要求立即安排人员加垫整改, 举一反三自检排查整改。		
检查人	赵文举	施工项目部 签收人/日期	张辉同 2024.8.22
整改情况	按照要求, 已经增加平垫 整改负责人: 张辉同 日期: 2024.8.25		
复查意见	今复查已增加平垫 复查人: 赵文举 日期: 2024.8.26		