

监理检查记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
 编号：XGPP-ZHJL-JCJL-004

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.18	检查地点	3#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	接地扁铁焊接、刷漆		
存在问题	1、接地扁铁焊接处未刷防腐漆； 2、接地扁铁黄绿漆间距过大；		
整改要求	1、采购防腐漆按要求做好接地扁铁焊接处防腐工作； 2、按规范要求做好接地扁铁黄绿漆刷漆间距工作；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	王成 2024.08.18
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 王成 日期: 2024.08.20		
复查意见	经检查已完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2024.08.20		