

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-002

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024 年 11 月 16 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检 查情况简 述	光伏区打桩施工。		
存在问题	53 区进场两车管桩桩帽锈蚀严重，已下达监理通知单 1 份 JL-A07-008。		
整改要求	按通知单要求退场处理。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日 期	于军 2024.11.16
整改情况	已整改。 整改负责人：于军 日期 2024.11.17		
复查意见	经复查已完成整改。 复查人：徐文平 日期 2024.11.17		