

监理检查记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-004

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2024 年 11 月 20 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检 查情况简 述	光伏区打桩施工。		
存在问题	1、53 区部分桩基间距 4.6 米，图纸要求 4.7 米，不符合图纸要求。 2、54 区进场部分管桩长度 5.85 米左右，不满足图纸要求的 6 米；		
整改要求	1、要求按图施工； 2、不合格管桩退场处理；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日 期	于军 2024-11-20
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：于军 日期 2024-11-21		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期 2024-11-21		