

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-012

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 12 月 23 日		检查地点	光伏方阵打桩施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。				
存在问题	60 区部分桩基施工存在桩顶标高偏差过大				
整改要求	要求施工单位做好技术交底措施，根据图纸及规范要求施工。				
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日期	于军 2024.12.23	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：于军 日期 2024.12.24				
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2024.12.24				