

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-016

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 01 月 03 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。		
存在问题	1、分区 51-2 现场支架桩基施工使用管桩（PHC300）壁厚 70 mm，类型为 AB，桩长 8 米，设计图纸要求使用（PHC300）壁厚 70 mm，类型为 B，桩长 8.5 米； 2、分区 57 现场支架桩基施工使用（PHC300）壁厚 70 mm，类型为 AB，桩长 8.5 米，设计图纸要求使用（PHC300）壁厚 70 mm，类型为 B，桩长 8.5 米/9.5 米；		
整改要求	做好施工技术交底，按施工图纸要求进行打桩作业。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	于军 2025.01.03
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：于军 日期 2025.01.05		
复查意见	经复查完成整改 复查人：徐文平 日期 2025.01.05		