

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-017

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 01 月 06 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。		
存在问题	58 区个别桩基出现歪斜现象		
整改要求	按施工图纸及规范要求进行打桩作业。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	于军 2025.01.06
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：于军 日期 2025.01.07		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期 2025.01.07		