

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-026

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 04 月 07 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。		
存在问题	1、79 分区多根 7.5 米管桩《泰州市兴园预制构件有限公司》壁厚不符合要求； 2、49 分区道路旁堆放的《江苏华云桩业有限公司》8 米管桩桩头有修补现象；		
整改要求	已下达监理通知单 1 份 JL-A07-028		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	于军 2025.04.07
整改情况	整改负责人：于军 日期 2025.04.07		
复查意见	复查人：徐文平 日期 2025.04.07		