

监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号：ZXYADK -ZHJL-JC-005

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 11. 18	检查地点	2#厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装横平竖直、螺栓 1 平 2 弹垫、螺栓紧固到位。		
存在问题	支架檩条安装高低不平。		
整改要求	要求每组支架檩条安装横平竖直，支架檩条要在一个平面上。		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	李军 2024.11.18.
整改情况	已整改并整改完成 整改负责人：李军 日期：2024.11.20		
复查意见	经复查整改合格 复查人：司在欣 日期：2024.11.20		

