

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称：华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号：SX-HM-JL-JC-05

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.08	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场接地网接地扁铁焊接及防腐涂刷。		
存在问题	1、 检查发现接地扁铁焊接只焊接两面，不满足规范要求。 2、 检查发现接地扁铁焊接部分防腐不符合规范要求。		
整改要求	要求尽快安排人员进行整改。再次报验。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	刘善举 2024.12.08.10.05
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 刘善举, 日期 2024.12.08		
复查意见	复查满足规范要求 复查人: 郭俊兴, 日期 2024.12.08		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。