

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-126

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 04. 03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、5#馆东屋面桥架安装； 2、8#馆西屋面接地扁铁安装、逆变器支架吊装，设备平台二次接线； 3、9#馆东屋面接地扁铁安装、桥架安装，西屋面逆变器接线； 4、2-3#并网点（7#馆）下墙桥架安装； 5、2-3#并网点高压电缆敷设前准备。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）； 3、安全周检查。		
存在问题	5#馆混凝土屋面下墙桥架开口处有毛刺未处理。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	徐文龙	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.4.3
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.4.3		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.4.3		