

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-043

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.23	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面逆变器安装； 2、2号馆东、西屋面桥架、逆变器安装； 3、3号馆西屋面逆变器支架安装。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料。		
存在问题	2#馆东屋面现场存在桥架变形等情况。		
整改要求	已现场要求施工单位立即更换。		
检查人	陈立松	施工项目部 签收人/日期	刘款 2024.12.23
整改情况	整改负责人：刘款 日期：2024.12.23		
复查意见	复查人：王 日期：2024.12.23		

