



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-044

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面逆变器接线； 2、2号馆西屋面逆变器安装； 3、3号馆西屋面逆变器安装。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、汇流箱进场检查。		
存在问题	1#馆东屋面现场有踩踏组件情况。		
整改要求	已现场责令停止作业，并要求施工单位加大安全教育培训制度。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.24
整改情况	整改负责人：  日期：  2024.12.24		
复查意见	复查人：  日期：2024.12.25		