


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目    编号：ZHJL-JC-046

|           |                                                                                                                      |                 |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 天津奥联新能源有限公司                                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                        |
| 检查时间      | 2024. 12. 26                                                                                                         | 检查地点            | 施工现场                                                                                  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                       |                 |                                                                                       |
| 施工及检查情况简述 | 施工情况：<br>1、2号馆东屋面桥架安装；<br>2、3号馆东屋面直流电缆敷设、MC4头制作；<br>3、6号馆西屋面直流电缆敷设。<br>监理工作情况：<br>1、安全质量巡视检查；<br>2、整理资料；<br>3、安全周检查。 |                 |                                                                                       |
| 存在问题      | 巡视检查过程中发现 3#馆东屋面直流电缆绑扎不规范（拖沓在彩钢瓦上），已现场要求施工单位立即整改，加大绑扎密度。周检查过程中发现材料堆放区未放置相关消防器材（存在安全隐患）、6号馆临边防护不足、缺少相关警示标识牌等问题。       |                 |                                                                                       |
| 整改要求      | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。                                                                                                  |                 |                                                                                       |
| 检查人       |                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 |  |
| 整改情况      | 整改负责人:  日期: 2024.12.26            |                 |                                                                                       |
| 复查意见      | 复查人:  日期: 2024.12.27              |                 |                                                                                       |