

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-156

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 05. 03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、6#馆东屋面桥架盖板安装； 2、7#馆东屋面逆变器盖板安装； 3、8#馆混凝土屋面桥架盖板安装、铝板屋面桥架盖板安装； 4、9#馆东屋面逆变器盖板安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.5.3
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		