

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-157

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、8#馆南连廊桥架盖板安装； 2、9#馆西屋面汇流箱遮阳板安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	8#馆混凝土屋面下墙桥架盖板拐弯处未安装严实，观感差。		
整改要求	已现场要求整改。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	刘敏. 2025.5.4
整改情况	整改负责人：刘敏. 日期：2025.5.5		
复查意见	复查人：张磊. 日期：2025.05.05		