

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-051

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.31	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2#馆西屋面 3*4 交流电缆敷设； 2、3 号馆西屋面桥架安装； 3、6 号馆西屋面直流电缆敷设； 4、6 号馆西屋面 MC4 头制作。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料。		
存在问题	巡视检查过程中发现 1 号馆东屋面下桥架至西屋面段 3*4 交流电缆敷设未绑扎。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	孙文龙	施工项目部 签收人/日期	刘颖 2024.12.31
整改情况	整改负责人：刘颖 日期：2024.12.31		
复查意见	复查人：孙文龙 日期：2025.01.01		