

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-089

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.02.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3#馆东屋面桥架安装、接地网安装； 2、7#馆东屋面桥架安装； 3、2#并网点室外电缆沟开挖； 4、1#并网点设备基础施工现场垃圾清理。 监理检查情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	陈子松	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.2.24
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.2.24		
复查意见	复查人： 日期：		