

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-032

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆东屋面组件安装，组件吊装； 2、2号馆东屋面组件安装，组件吊装； 3、3号馆混凝土屋面直流电缆敷设。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件吊装进行旁站； 4、周安全检查。		
存在问题	巡视检查发现 1#馆组件安装平整度存在错台、不齐整等问题。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.12
整改情况	整改负责人：  日期：2024.12.12		
复查意见	复查人：  日期：2024.12.12		