


监理检查记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JCJL-005

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.24	检查地点	2#厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件安装		
存在问题	MC4 接头与组件不是同一品牌 		
整改要求	屋面所有晶科的 MC4 接头严禁使用，已使用的立即更换。		
检查人	南业荣	施工项目部 签收人/日期	李茂运
整改情况	已整改 整改负责人: 李茂运 日期:		
复查意见	复查人: 南业荣 日期: 2024.12.26		