

监理检查记录表

工程名称：
 博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：
 JXM13-BGHN-002

施工单位	浙江西子联合工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.26		检查地点	配电房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查交流电缆敷设情况			
存在问题	1 根交流电缆破皮 			
整改要求	按照监理通知单 003 要求整改。			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	郭海峰	
整改情况	已整改 整改负责人：郭海峰 日期：2024.4.26			
复查意见	复查人：南玉荣 日期：2024.04.26			