

监理检查记录表

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

编号:SNXH-CZZH-JC-A16-001

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 5 月 15 日		检查地点	项目现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：现场未见安全生产标语，横幅或展板，安全警示牌。				
存在问题	现场临时用电接线不规范，接地线安装不牢固。				
整改要求	规范配电箱接线及接地线。				
检查人	杨银锐		施工项目部 签收人/日期	杨银锐 2025.5.15	
整改情况	杨银锐 2025.5.15 整改负责人: 杨银锐 日期: 2025.5.15				
复查意见	现场整改合格。 复查人: 杨银锐 日期: 2025.5.15				