

监理检查记录表

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

编号:SNXH-CZZH-JC-A16-003

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 5 月 30 日	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	由于 5 月 31 日至 6 月 2 日为端午节假日，共 3 天。为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保假日期间的施工安全我监理项目部决定对各施工现场进行安全检查： 1. 施工现场负责人做到，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的生产用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题； 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况； 对施工现场临时用电情况是否合格进行重点检查		
存在问题	1、现场35KV开关站边护应加围护，后柱移走。 2、使用钢管搭建护栏及上下爬梯。 3、6.1日雨量较大，增加水泵以便排水。 4、配电箱底部封闭用规范接线，线缆走向避开开口区域。 5、施工区域增加防尘网绿色。 6、北侧大门围挡完整，7. 现场材料堆放整齐，废料一日一清。		
整改要求	7. 20日前完成整改。		
检查人	陆志海 周平 杨晓红	施工项目部 签收人/日期	张明 2025.5.31
整改情况	张明 2025.5.31 验收合格。 整改负责人：张明 日期：2025.5.30		
复查意见	复查人：杨晓红 日期：2025.5.30		