

监理检查记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司分布式光伏项目
编号：ZHJL-JC-

施工单位	石家庄科林电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.24	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、男生宿舍楼屋面支架安装； 2、设备基础回填、清理； 3、夹具导轨组装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）。		
存在问题	男生宿舍楼屋面支架安装平整度误差较大。		
整改要求	已现场要求整改。		
检查人	陈子龙	施工项目部 签收人/日期	陈磊 2025.05.24
整改情况	整改负责人：陈磊 日期：2025.05.24		
复查意见	复查人：陈磊 日期：2025.05.25		